



CERTIFIKÁT č. 00040/101/1/2019

z 9. mája 2019

Certifikačný orgán EVPÚ a.s. potvrdzuje zhodu výrobku s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedených normách.

Výrobok: Napájací transformátor **senzor**

Typ: ZAS 50/12t

Technické údaje: 230V~, 50Hz, max. 50VA, IP40, trieda II

Klient: SENZOR, s.r.o.,

Park Angelinum 19, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 31687482

Výrobca: SENZOR, s.r.o.,

Park Angelinum 19, 040 01 Košice, Slovenská republika

Normy: STN EN 61558-1: 2006 + A1: 2009,

STN EN 61558-2-6: 2010

Výsledky skúšok uvedeného výrobku sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. 0-0160/19/C zo dňa 9.5.2019.

Použité normy sú harmonizované so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu
je obmedzená na obdobie
od : 9.5.2019
do : 8.5.2022



Ing. Marek H u d á k, PhD.

Akkoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

052899

EVPÚ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská Republika, www.evpu.sk